



### Seduta del giorno 03/07/2015

(seconda convocazione)

Il giorno 3 Luglio 2015 alle ore 10.30 presso questa sede di via G.S. Mercadante n. 42 in Firenze il Dirigente della Città Metropolitana di Firenze Dott. Gennaro Giliberti, coadiuvato dall'Arch. Adriana Sgolastra, apre la seduta, convocata con note PEC del 14/05/2015 prot. 0263602 per discutere e deliberare sull'istanza di cui all'oggetto congiuntamente agli Enti/Agenzie convocati e chiamati ad esprimersi ciascuno per le proprie competenze.

Dal foglio delle presenze risultano intervenuti i seguenti rappresentanti:

<i>Amministrazioni / Enti</i>	<i>Rappresentante</i>	<i>Delega</i>
Comune di Sesto Fiorentino	Luca Gentili, Alessandra Guidotti, Mario Lopomo, Leonardo Mangiarotti	
Comune di Campi Bisenzio	Letizia Nieri, Emiliano Bilenchi	
Comune di Firenze	assente	
ARPAT Dip. Prov. di Firenze	Alberto Tessa	
ASL10 – Dipartimento di prevenzione	Carla Testa, Giorgio Garofalo, Alessandro Barchielli, Gaetano Marchese	
Autorità di Bacino Arno	assente	
RT - Ufficio Genio Civile	assente	
RT - Settore Rifiuti e Bonifiche dei siti inquinati	assente	
RT - Settore Energia, tutela della qualità dell'aria e dall'inquinamento elettromagnetico e acustico	assente	
Min. Beni e le Attività Culturali Dir. Reg. Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana	assente	
Soprintendenza Architettonica e del Paesaggio	Franco Filippelli	
Soprintendenza Archeologica	assente	
Consorzio di Bonifica Area Fiorentina	assente	
ATO Toscana Centro	Sauro Mannucci	
Autorità Idrica Toscana Conf. Terr. n. 3 Medio Valdarno	assente	
Comando Prov. Vigili del Fuoco di Firenze	assente	
Enel Distribuzione spa Comp. territoriale Toscano	assente	
Min. Svil. Economico Comunicazioni Isp. Terr. per la Toscana	assente	
Ministero della difesa-Dir. Generale dei Lavori e del Demanio – 2° Reparto – 6° Divisione	assente	

Comando R.F.C. Regionale Toscana Ufficio Logistico	assente	
Comando Marittimo Nord (MARINANORD) Ufficio Infrastrutture e Demanio	assente	
Aeronautica Militare Comando I° Regione Aerea	assente	
Comando Regionale Carabinieri Toscana Ufficio Logistico S.M.	assente	
Publiacqua SpA	Antonio Ferraioli	
Autostrade per l'Italia SpA	assente	
ENAC	assente	
ENAV	assente	
<b>Per la Città metropolitana di Firenze:</b>		
Fabrizio Poggi, Tommaso Valleri		
Francesca Forni		
Direzione Viabilità	assente	
Direzione difesa del suolo e protezione civile	assente	
PO Comparti Idraulici	assente	
PO Risorse Idriche	assente	
PO Sviluppo Rurale e Tutela del Territorio Aperto	assente	
PO Caccia e Pesca	assente	

Per il proponente:

Q.tHermo S.r.l.	Livio Giannotti, Franco Cristo, Carlo Botti, Davide Corrente, Tomaso Severi.	Delega del presidente Moretti prot.50/2015 del 03/07/2015
-----------------	--	---

Espletata la fase preliminare, il Dirigente passa la parola al Geom. Fabrizio Poggi, responsabile del procedimento finalizzato al rilascio AU, che illustra il procedimento in oggetto e ricorda che la Conferenza si riunisce per esaminare i contenuti della richiesta avanzata dalla ditta Q.tHermo srl in merito al progetto per la realizzazione e gestione di un impianto di incenerimento rifiuti non pericolosi con recupero energetico mediante produzione di energia elettrica, ai sensi del DM 06/07/2012 in Loc. Case Passerini nel Comune di Sesto Fiorentino (FI).

**Il Responsabile del procedimento ripercorre l'iter procedimentale: procede all'aggiornamento dell'iter procedimentale alla data odierna:**

- la precedente seduta della Conferenza dei servizi è stata sospesa per l'acquisizione di integrazioni, e chiarimenti di documentazione ritenuta indispensabile ai fini della conclusione del Procedimento;
- in data 18/11/14 con note prot. 0530498, 0530523, 0530533 ed in data 19/11/2014 con note prot. 0531994, 532032, 532071 questa U.O. ha trasmesso il verbale della prima seduta della conferenza dei servizi agli enti competenti;
- in data 17/12/2014 con note ns.prot. 0578466, 0578464, 0578460, 0578455, 0578449, 0578441 il Proponente ha consegnato le integrazioni richieste in prima seduta della Conferenza dei Servizi.
- Visto lo statuto della Città Metropolitana di Firenze, approvato con Delibera della Conferenza Metropolitana n. 1 del 16.12.2014, ed in particolare le disposizioni transitorie nelle quali è previsto che la Città metropolitana, nelle more dell'approvazione di propri regolamenti, applica quelli della Provincia di Firenze e garantisce i servizi e le funzioni già svolte al 31 dicembre 2014 dalla Provincia medesima;
- in data 17/12/2014 il proponente ha presentato la seguente documentazione integrativa:

### 1) Documentazione Autorizzazione Unica (DAU)

Elaborato n°	Codice	Descrizione	Revisione vigente	
			ID	Data lettera trasmissione istanza
001	INT003	Integrazioni per l'endoprocedimento AIA, controdeduzioni all'Osservatore e integrazioni per il procedimento di Autorizzazione Unica		
A12	DAU012	Relazione paesaggistica	C	16/12/2014
A23	DAU036	Relazione Tecnica Progetto di attraversamento Impianto IDP Gruppo Ferrovie dello Stato con elettrodotto 132 kV interrato	A	16/12/2014
A24	DAU037	Progetto di attraversamento impianto IDP Gruppo Ferrovie dello Stato con elettrodotto 132 kV interrato	A	16/12/2014

### 2) Documentazione Progetto Definitivo

Elaborato n°	Codice	Descrizione	Revisione vigente	
			ID	Data lettera trasmissione istanza
2	GEN006	Cronoprogramma	B	16/12/2014
6	ARC 001	Relazione tecnica - Opere architettoniche e paesaggistiche	C	16/12/2014
7	ARC 002	Planivolumetrico	C	16/12/2014
8	ARC 003	Planimetria generale del piano terra	C	16/12/2014
17	ARC 012	Fabbricati Rampa (C23), Avanfossa (C24), Fossa (C25), GVG (C26), SDF e Ciclo termico (C27), Camino (C28) e Servizi (C29) - Prospetti Sud e Nord	B	16/12/2014
18	ARC 013	Fabbricati Rampa (C23), Avanfossa (C24), Fossa (C25), GVG (C26), SDF e Ciclo termico (C27), Camino (C28) e Servizi (C29) - Prospetti laterali Ovest ed Est	B	16/12/2014
19	ARC 014	Fabbricati Avanfossa (C24), Fossa (C25), GVG (C26), SDF e Ciclo termico (C27), Camino (C28) e Servizi (C29) - Prospetti esterni verso sud e verso est	C	16/12/2014
20	ARC 015	Fotoinserimento	B	16/12/2014
21	ARC 016	Fotoinserimento	B	16/12/2014
42	MEC001	Relazione tecnica-Sistemi meccanici e di processo	C	16/12/2014
73	MEC100	Misura delle temperatura post combustione	B	16/12/2014

Elaborato n°	Codice	Descrizione	Revisione vigente	
			ID	Data lettera trasmissione istanza
74	ELE100	Mapa di verifica del rispetto dei valori stabiliti dal DPCM 8703 per il campo elettromagnetico - Piante ai livelli 0,00 e 5,00	A	16/12/2014
75	ELE101	Mapa di verifica del rispetto dei valori stabiliti dal DPCM 8703 per il campo elettromagnetico - Piante ai livelli 10,00-17,50- 20,00	A	16/12/2014
76	MEC101	Logiche di elaborazione e validazione dei dati strumentali dello SME	A	16/12/2014

### 3) Documentazione Autorizzazione Integrata Ambientale

Elaborato n°	Codice	Descrizione	Revisione vigente	
			ID	Data lettera trasmissione istanza
001	ALA001	Relazione Tecnica	C	16/12/2014
002.3	AIA004	Lay out dell'impianto in scala adeguata	C	16/12/2014
003.4	AIA008	Planimetria delle aree di deposito temporaneo/stoccaggio rifiuti	C	16/12/2014
004	AIA009	Sintesi no ntecnica	C	16/12/2014
008	AIA013	Piano di monitoraggio e controllo	C	16/12/2014
009	AIA014	Piano per il ripristino dell'area (dopo cessazione attività)	B	16/12/2014
SCHEDA C	ALA017	Capacità produttiva	C	16/12/2014
SCHEDA D	ALA018	Materie prime ed intermedi	C	16/12/2014
SCHEDA E	ALA019	Emissioni	C	16/12/2014
SCHEDA G	ALA021	Produzione rifiuti	C	16/12/2014
SCHEDA H	ALA022	Energia	C	16/12/2014
010	ALA023	Relazione di conformità al Titolo III-bis Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 s.m.i.	B	16/12/2014
011	ALA024	Manuale Gestione Operativa	B	16/12/2014
011.2	ALA024	Manuale Gestione Operativa App. 2 - Manuale gestione SME	B	16/12/2014


- Con nota del 04/02/2015 ns. prot. 0066260, il Proponente ha richiesto la sospensione temporanea del procedimento ed il rinvio della Conferenza dei servizi già programmata per il 11/02 p.v. per la necessità di presentare ulteriori integrazioni volontarie, a completamento ed a maggior chiarimento delle integrazioni già trasmesse agli Enti e Società in indirizzo con nota del 16/12/2014 n.70.
- Questa Amministrazione ha ritenuto di accogliere la richiesta di sospensione e, con nota ns. prot. 0069109 del 05/02/2015, ha rinviato a data da destinarsi la Conferenza dei servizi, inizialmente fissata per il giorno 11 Febbraio 2015 e convocata da questa Amministrazione con note PEC del 09.01.2014 prot. n. 0014649 del 09/01/2015 e prot. n. 0022634 del 13/01/2015.
- il Proponente, con nota PEC prot. 26/15 del 23/04/2015, ha provveduto a consegnare la documentazione integrativa tramite PEC a tutti gli Enti e Società coinvolti nel procedimento ed a questa Amministrazione con ns.prot. 0213000, 0213006 e 0213032 del 23/04/2015.
- Tutto ciò premesso, a far data dal 23/04/2015, è stato riavviato il procedimento ai sensi dell'artt. 12 e 13 della L.R. n. 39/05, all'interno del quale è ricompreso il riavvio dell'endoprocedimento dell'AIA.
- Con nota PEC del 14/05/2015 prot. 0263602, è stata convocata la seconda seduta decisoria della conferenza dei servizi per la data del 18/06/2015.
- in data 18/06/2015 con nota prot. 0328881, è presentata dallo Studio legale Tamburini, in nome e per conto del Coordinamento dei Comitati della Piana-Firenze, Associazione Medicina Democratica Onlus, Italia Nostra un'istanza di rinvio della conferenza dei servizi.
- Con nota PEC ns.prot.0327311 del 17/06/2015, la seconda seduta decisoria della conferenza dei servizi è stata rinviata per la data odierna.
- Il proponente ha inviato con nota prot. 0350670 del 01/07/2015 elaborati integrativi relativi alla relazione paesaggistica.

Si ricorda che il Procedimento unificato acquisisce le seguenti autorizzazioni sulle quali sono chiamati ad esprimersi i singoli Enti competenti

- Autorizzazione Unica alla produzione di energia (D. Lgs 387/03 e L.R. 39/05)-Città Metropolitana di Firenze - PO Qualità Ambientale;
- Variante allo strumento urbanistico comunale (D.Lgs 387/03 e D.Lgs 152/06)- Comuni di Sesto Fiorentino, Firenze e Campi Bisenzio.
- Autorizzazione Integrata Ambientale (Titolo III-bis, D. Lgs 152/06)- Città Metropolitana Firenze- PO Gestione Rifiuti;
- Autorizzazione Paesaggistica (D. Lgs 42/04 e smi) - Comune di Sesto Fiorentino/Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici;
- Permesso a costruire (art 10 DPR 380/2001)- Comune di Sesto Fiorentino;
- Dichiarazione di pubblica Utilità, Indifferibilità e Urgenza” dei lavori e delle opere nonchè l'apposizione del “Vincolo preordinato all'esproprio”,( L.R. 39/2005 - articoli 52-ter e 52-quater del DPR n. 327 del 08/06/2001) - Città Metropolitana PO Qualità Ambientale;
- Concessione all'utilizzo del pozzo (TU n. 1775/1933) - Città Metropolitana- PO Risorse Idriche;
- Nullaosta ENAC - ENAV per il camino (Codice della Navigazione; Codice di sicurezza del volo a bassa quota);
- Nullaosta all'allacciamento alla rete elettrica ( Del. Autorità Energia Elettrica n. 99/2008 e Del. 328/2012/R/EEL “TICA”)-ENEL;
- Esame del progetto da parte dei VVF (art. 2 del DPR 151/2011).

Completata l'esposizione della precedente fase procedimentale, prende la parola la Dr.ssa Francesca Forni, responsabile della fase istruttoria dell'endoprocedimento finalizzato al rilascio dell'AIA.






• **Istruttoria della PO Gestione Rifiuti e Bonifiche**, dà lettura del parere consegnato in data 02/07/2015 con nota interna n.1329/2015, che esamina punto punto quanto risposto dalla ditta alle integrazioni richieste dall'ufficio

• **Per quanto concerne le osservazioni** presentate e le relative controdeduzioni del Proponente, si rimanda all'allegato al presente verbale "**Schema delle osservazioni e controdeduzioni**".

• **PARERI pervenuti ai fini A.I.A.:**

- **ARPAT** parere pervenuto con ns. prot. 0328837 del 18/06/2015, costituente l'allegato n.11 al presente verbale. Il parere, risulta favorevole con prescrizioni.
- **Istruttoria per le Emissioni in atmosfera**, contributo interno istruttorio (prot.1333/2015) allegato al presente verbale, che risulta favorevole con prescrizioni.
- **Istruttoria per lo scarico di AMD fuori fognatura**, parere istruttorio congiunto con le emissioni in atmosfera, favorevole con prescrizioni da recepire in fase di cantiere ed in fase di esercizio.
- **Azienda Sanitaria di Firenze-U.F.C. Igiene e Sanità pubblica** parere pervenuto con ns. prot. 0353425 del 02/07/2015, costituente l'allegato n.11 al presente verbale. Il parere, risulta favorevole con prescrizioni. Inoltre ASL presente in conferenza ritiene di aggiungere alla fine del punto 3) del parere la seguente frase: "*la localizzazione sarà concordata con ASF e ARPAT*".
- **Publiacqua, presente in conferenza**, rilascia il parere agli atti della conferenza.
- **Non è pervenuto il parere dell'Autorità Idrica Toscana.**

In seno all'endoprocedimento AIA si prende atto dei pareri fin qui pervenuti, rilevando a oggi l'assenza dell'istruttoria A.I.T. necessaria ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura. Pertanto non è possibile concludere l'istruttoria ai fini del rilasci dell'A.I.A. per tale motivo.

**Prende la Parola il Geom Fabrizio Poggi per il procedimento Unico LR 39/2005 – D.Lgs. 28/2011 e DPR 327/2001:**

In sede di prima conferenza dei servizi sono state richieste le seguenti precisazioni ed integrazioni:

1. *Il piano di dismissione degli impianti e di ripristino dello stato dei luoghi ai sensi del dell'art. 12 c. 4 del D.Lgs 387/2003 e s.m.i. dovrà contenere la stima economica dei costi di dismissione dell'impianto e di rimessa in pristino;*
2. *La cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di rimessa in pristino, da versare a favore di quest'Amministrazione Provinciale mediante fidejussione bancaria o assicurativa terrà conto dell'importo stimato dal Proponente;*

**Il Proponente ha presentato** nell'Elaborato 001 Cod. INT003 "*Integrazioni per l'endoprocedimento AIA, controdeduzioni, e Integrazioni per il Procedimento di Autorizzazione Unica*" (pag. 57) presente la seguente stima dei costi di dismissione dell'impianto e di ripristino dei luoghi, con gli importi indicati da intendersi al valore attuale. L'elaborato riporta la tabella seguente, riportata tal quale anche nell'elaborato 009 Cod. ALA014 "*Piano per il ripristino dell'area*"

Descrizione	Quantità	Costi di demolizione (OS23)	Costi di bonifica (OG12)	Importo totale
Forni, griglie, caldaie e accessori	a corpo	€ 100.000,00	€ 250.000,00	€ 350.000,00

Descrizione	Quantità	Costi di demolizione (OS23)	Costi di bonifica (OG12)	Importo totale
Sistema depurazione fumi	a corpo	€ 100.000,00	€ 110.000,00	€ 210.000,00
Recupero energetico	a corpo	€ 30.000,00	€ 50.000,00	€ 80.000,00
Strutture in carpenteria metallica	6000 t	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00
Strutture in cemento armato + infrastrutture civili	60000 mc	€ 1.000.000,00	€ 1.500.000,00	€ 2.500.000,00
Ripristino a verde	a corpo			€ 350.000,00
Oneri della sicurezza Cat. OS23 - Demolizioni				€ 130.000,00
Oneri della sicurezza Cat. OG12 - Bonifiche				€ 100.000,00
Oneri della sicurezza Ripristino a verde				€ 10.000,00
Ingegneria e spese tecniche				€ 150.000,00
<b>Totale</b>				<b>€ 3.980.000,00</b>

Si ritiene il piano di dismissione presentato sia congruo, prendendo in esame anche il ripristino ambientale dell'area in seguito alla dismissione dell'impianto. Pertanto l'Istruttore ritiene sufficiente tali interventi di ripristino, proponendone la prescrizione all'esecuzione.

La cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di rimessa in pristino dovrà essere allegata alla comunicazione di inizio lavori e dovrà essere versata a favore di quest'Amministrazione mediante fidejussione bancaria o assicurativa di importo non inferiore a € 3.980.000,00. Tale cauzione, ai sensi dell'art. 13 del D.M. 10/09/2010, dovrà essere rivalutata sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni.

3. Allo scopo di assolvere alle condizioni di cui all'art.8 del DLgs 387/2003, il Proponente dovrà dimostrare che la producibilità di energia elettrica imputabile a fonti rinnovabili, per il quinquennio successivo alla data prevista di entrata in esercizio dell'impianto, sia superiore al 50% della producibilità complessiva di energia elettrica della centrale, applicando il DM Sviluppo Economico del 6/7/2012 G.U. n. 159 del 10/07/2012.

Il proponente dichiara nella nota integrativa del 23/04/2015 prot.26/15:

"il Proponente si impegna ad applicare, per almeno i primi 5 anni a partire dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, quanto previsto dal DM Sviluppo economico del 06/07/2012 all'allegato 2, par 6. Impianti Ibridi, parte I ("Impianti ibridi alimentati a rifiuti parzialmente biodegradabili") ed eventuali successive modifiche e chiarimenti interpretati, in modo tale che sia rispettata la condizione di cui all'art. 8 del DLgs 678/2003. Infatti, applicando la determinazione forfetaria di cui al suddetto allegato, la quantità di energia elettrica imputabile a fonti rinnovabili risulta del 51%."

Nella successiva nota integrativa prot.41/2015 del 17/06/2015 il Proponente fa presente che:

"(...) TENUTO conto che, conseguentemente, i rifiuti urbani non differenziati CER 20 03 01 raccolti nell'ATO Toscana Centro sono tali da garantire la saturazione dell'impianto di Case Passerini, anche con il raggiungimento ed il superamento degli obiettivi pianificati di riduzione della produzione dei rifiuti e di percentuali di raccolte differenziate(...)

TENUTO conto che i rifiuti speciali che, eventualmente ed in subordine, si intende conferire all'impianto di Case Passerini saranno conferiti in conformità a quanto previsto dal DM Sviluppo economico del 6/7/2012 all'allegato 2, Par. 6. Impianti Ibridi, Parte I (Impianti ibridi alimentati a rifiuti parzialmente biodegradabili) ed eventuali successive modifiche e chiarimenti interpretativi.

La Proponente Q.t.Hermo srl, intendendo alimentare l'impianto di Case Passerini nel rispetto dei criteri di priorità stabiliti da A.TO Toscana Centro con rifiuti urbani raccolti nel territorio dell'ATO, urbani provenienti da altri ATO, rifiuti assimilati e rifiuti da trattamento rifiuti urbani provenienti da ATO Toscana Centro e solo in subordine con altri rifiuti speciali, ritiene di aver dimostrato che la producibilità di energia elettrica imputabile a fonti rinnovabili, per il quinquennio successivo alla data prevista di entrata in esercizio, sia superiore al 50% dell'energia elettrica complessivamente prodotta."

L'Istruttore prende atto di quanto affermato dal Proponente e ritiene sufficienti i chiarimenti adottati in materia di producibilità complessiva di energia elettrica dalla centrale.

- **PARERI** pervenuti ai fini del procedimento unico ai sensi della LR 39/2005, in seguito alle integrazioni inviate in data 17/12/2014 e 23/04/2015:

Risultano agli atti i seguenti pareri pervenuti per la conferenza in data odierna:

Allegato al verbale n.	Ente/uff.	Data	Prot.	Esito
1	Autostrade per l'Italia spa	05/01/2015	0003953	favorevole con prescrizioni
2	Autorità di Bacino del Fiume Arno	22/01/2015	0040582	conferma il parere favorevole trasmesso con nota ns.prot.477668 del 23/10/2014 ed allegato al verbale della prima seduta;
3	Autorità di Bacino del Fiume Arno	21/05/2015	0279151	
4	Consorzio di Bonifica Medio Valdarno	02/02/2015	005914	favorevole con prescrizioni
5	ENAC	12/02/2015	0079963	sospensivo con richiesta di integrazioni. Il Proponente ha risposto alle integrazioni richieste con il deposito degli elaborati integrativi volontari del 24/04/2015.
6	Regione Toscana-Settore Genio Civile di Bacino Arno	20/02/2015	005914	favorevole con prescrizioni
7	Comune di Sesto Fiorentino	24/04/2015	0215762	Deliberazione della Giunta Comunale del 21-04-2015 n. 127 sospensivo con richiesta di integrazioni e prescrizioni all'intervento.
8	Comune di Sesto Fiorentino	12/06/2015	0317992	Richiede le integrazioni formulate nella DGP 127/2015
9	Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Firenze	17/06/2015	0327374	favorevole con prescrizioni
10	Comune di Firenze	18/06/2015	0329953	favorevole
11	ARPAT	18/06/2015	0328837	favorevole con prescrizioni
12	Soprintendenza per i Beni Architettonici	18/06/2015	07582 (prot. Sopr.)	sospensivo con richiesta di integrazioni.
13	ENAC	02/07/2015	0353481	favorevole con prescrizioni
14	Azienda Sanitaria di Firenze-U.F.C. Igiene e Sanità pubblica	02/07/2015	0353425	favorevole con prescrizioni
15	Publiacqua			Parere rilasciato in conferenza
16	Comune di Sesto Fiorentino	0357078	03/07/2015	Parere contrario per la variante urbanistica, parere condizionato anche ad integrazioni per gli aspetti paesaggistici e per il permesso a costruire.
17	Comune di Campi Bisenzio	0327008	17/06/2015	Parere contrario con richiesta di sospensione del procedimento.

In merito al parere del Comune di Sesto Fiorentino ed in particolare riguardo all'espressione negativa dell'organo comunale competente, si ribadisce che ai sensi delle norme di settore in materia ambientale ed energetica (Dlgs 152/2006 art.208 comma 6 e Dlgs 387/2003 art.3 comma 12) attraverso il procedimento autorizzativo si acquisisce in sede tecnica, laddove necessario anche la variante agli strumenti urbanistici comunali a prescindere dal consenso del Consiglio comunale stesso.

- **La Soprintendenza per i Beni Architettonici**, presente in conferenza, rilascia il seguente contributo:

*"In data 18.06.2015, prot. 7582, questa Soprintendenza ha richiesto di integrare la proposta progettuale. In data 01.07.2015, la Soc. Q-Hermo s.r.l. Prot.8300, ha trasmesso la relazione paesaggistica aggiornata sulla base delle prescrizioni della disciplina d'uso delle relative schede di vincolo del PIT della R.T. Si rileva la non completezza della relazione: non risultano sufficientemente illustrati gli esiti del raffronto tra la proposta progettuale e le prescrizioni della disciplina d'uso delle relative schede di vincolo; inoltre la relazione è carente di adeguate fotosimulazioni contestualizzate con i punti di presa individuati in base ai valori identitari riconosciuti dal provvedimento di tutela. Si chiede di integrare la proposta progettuale con quanto sopra indicato ed al fine di definire e verificare l'impatto fra paesaggio e architettura, si suggerisce un eventuale sopralluogo che permetta di definire anche la campionatura delle coloriture esterne."*

In merito alla partecipazione del Comune di Campi Bisenzio al presente procedimento, essa è da riferirsi esclusivamente all'attraversamento della linea elettrica interrata di connessione dell'impianto al punto di consegna della rete. Si rileva quindi come molte delle considerazioni condotte siano da ritenersi non pertinenti. Si prende comunque atto delle ulteriori considerazioni espresse, pur ritenendole irrilevanti ai fini del presente procedimento.

- **Il Comune di Campi Bisenzio, presente in conferenza**, richiede di subordinare il parere rispetto alla conformità urbanistica alla realizzazione delle opere di mitigazione e miglioramento ambientale e a tutto quanto indicato nell'allegato parere al verbale della conferenza.

Non hanno rilasciato il parere di competenza o fatto pervenire osservazioni e non sono presenti alla conferenza dei servizi, i seguenti Enti:

- **Ministero dello Sviluppo Economico-Ispettorato territoriale per la Toscana;**
- **Autorità Idrica Toscana.**

Alle ore 10.58, a seguito della identificazione come soggetti non coinvolti nel procedimento e su invito della conferenza, abbandonano la seduta i Sigg.ri Andrea Quartini e Giacomo Giannarelli.

Alle ore 14.15 il rappresentante della Soprintendenza per i Beni Architettonici abbandona la seduta.

Alle ore 14.15 i Sigg.ri Carla Testa, Giorgio Garofalo, Alessandro Barchielli, Alessandra Guidotti e Letizia Nieri abbandonano la seduta.

Alle ore 14.45 la Conferenza è aperta al Proponente.

Viene data lettura del verbale fin qui redatto e il Proponente rappresentato dai suoi tecnici prende atto della discussione e dei perfezionamenti richiesti e si dichiara disponibile a fornire tali integrazioni. Chiede pertanto di sospendere i lavori della presente conferenza.

### **TUTTO CIO' PREMESSO LA CONFERENZA DEI SERVIZI**

**PRENDE ATTO** dei pareri pervenuti, li pone agli atti della conferenza e li acquisisce quali pareri ai fini istruttori.

**CONCLUSA** la fase del dibattimento.

**VISTI** i pareri, autorizzazioni e nulla osta acquisiti dai soggetti coinvolti nel presente procedimento e preso atto della richiesta di sospensione da parte del Proponente


### **DECIDE**

**DI SOSPENDERE** i lavori della Conferenza dei Servizi riconvocando la nuova seduta per il giorno 06/08/2015.

**DI ASSEGNARE AD A.I.T.** sette giorni dalla data odierna per fornire l'istruttoria di competenza.







**DI ASSEGNARE AD A.S.L.** sette giorni dalla data odierna per fornire il parere ai sensi del Decreto Dirigenziale 7225/2002 e ai sensi del art.145 comma 5 lettera (b punto 2 della Legge Regionale 65/2012.

**DI STABILIRE** che l'istruttoria A.I.A. dovrà essere formalmente conclusa entro la seduta di cui sopra




Non essendovi nient'altro da discutere, la Conferenza conclude i lavori alle ore 15.30.

Il presente verbale, scritto su 33 (trentatre) fogli, oltre al riepilogo delle presenze, è redatto sulla base delle dichiarazioni dei componenti.

<i>Amministrazioni / Enti</i>	<i>Rappresentante</i>	<i>Firma</i>
Città Metropolitana di Firenze	Dott. Gennaro Giliberti	
	Geom. Fabrizio Poggi	
	Dott.ssa Francesca Forni	
	Arch. Adriana Sgolastra	
Comune di Sesto Fiorentino	Arch. Luca Gentili	
A.T.O. Toscana Centro	Sauro Mannucci	
ARPAT	Alberto Tessa	
Comune di Campi Bisenzio	Emiliano Bilenchi	
Publiacqua	Antonio Ferraioli	
ASL10 – Dipartimento di prevenzione	Gaetano Marchese	

Per il proponente:

Q.tHermo S.r.l.	Livio Giannotti,	
-----------------	------------------	---

L'originale del verbale della Conferenza dei Servizi autografata dai presenti è conservato agli atti del fascicolo.

