



Prot. n. ----
Da citare nella risposta

Data

Allegati

Risposta al foglio del
numero

Oggetto: FI/MP Parere - **PAU ex D.Lgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis, "Progetto di realizzazione della Linea Tramviaria 4.2 – Tratta le Piagge-Campi Bisenzio ed opere connesse"**, ubicata nei Comuni di Firenze e Campi Bisenzio (FI). **Proponente: Comune di Firenze - Direzione Sistema Tramviario Metropolitano. Richiesta di pareri e contributi tecnici istruttori.**

A: Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale

In riferimento alla Vs. nota prot. n. 349214 del 20/06/2024 relativa all'oggetto, presa visione della documentazione trasmessa in allegato alla sopra citata nota, si fa presente che questo Settore può esprimere parere, per quanto riguarda gli aspetti connessi al rischio sismico, solo nel caso di progetti esecutivi, completi degli elaborati di carattere strutturale e di dettaglio delle opere da realizzare. Considerato che il progetto trasmesso, risulta trasmesso, al più, come livello "definitivo" ai sensi di quanto previsto all'art. 23 del D.lgs 50/2016 ovvero secondo quanto disposto al DPR 207/2010, artt. 24-32, e pertanto non ancora ad un livello "esecutivo", si ritiene che non sia possibile, al momento, esprimere alcun parere in merito.

Si ricorda comunque che, essendo il territorio in cui ricade l'intervento classificato sismico, la progettazione delle opere dovrà avvenire nel pieno rispetto della vigente normativa antisismica.

A tal proposito si specifica che:

- per quanto attinente le opere strutturali, data la rilevanza dell'opera, si raccomanda di assumere una classe d'uso non inferiore a III ai sensi di quanto previsto al § 2.4.2 delle NTC2018 ed all'allegato A all'art. 11 c.1 del DPGR 1/R/2022;
- nel caso in cui l'intervento ricada nell'ambito di applicazione dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023, il progetto dovrà essere depositato esclusivamente sul portale nazionale AINOP;
- in caso contrario, il progetto dovrà essere presentato al competente Settore Sismica della Regione Toscana, tramite il portale telematico PORTOS, per gli adempimenti previsti per l'inizio lavori nelle zone soggette a rischio sismico, ai sensi del D.P.R. 380/2001 art. 93-94-95, e ai sensi del Capo V ("Disciplina dei controlli sulle opere e sulle costruzioni in zone soggette a rischio sismico") del Titolo VI della L.R. 65/2014 artt. da 156 a 182.



SETTORE SISMICA

Data

**Risposta al foglio del
numero**

Il responsabile PO Sede di Firenze
Arch. Marco Prucher

Il Dirigente responsabile
Ing. Luca Gori

Questo documento è copia dell'originale informatico predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente (d.lgs. 82/2005).