

ALLEGATO F



Comando dei Vigili del Fuoco
FIRENZE
pericula ignesque amo et domo
U.O. Prevenzione e Sicurezza Tecnica

Pratica n. 58386 (*specificare nella risposta il numero di pratica*)

Firenze, data del protocollo

Al Legale Rappresentante della
DIREZIONE SISTEMA TRAMVIARIO METROLITANO

Al Sig. Sindaco di Firenze

Oggetto: Art. 3 DPR 151/2011 - Valutazione Progetto per lavori di nuovo insediamento
Ragione Sociale: DIREZIONE SISTEMA TRAMVIARIO METROLITANO
Depositio di veicoli tramviari sito in LE PIAGGE VIA ABRUZZI SNC, 50145 Firenze
Legale Rappresentante: FILIPPO MARTINELLI
Progettista: Parietti Giambattista
Attività N. 75.6.C – 12.2.B - 49.2.B – 74.3.C – 53.4.C dell’Allegato I al DPR 151/2011

Esaminata la documentazione tecnico progettuale allegata all’istanza in oggetto, protocollata con n. 17208 in data 24/07/2025, n. 22448 in data 29/09/2025, n. 22449 in data 29/09/2025, n. 22458 in data 29/09/2025 e n. 24287 in data 20/10/2025 si esprime, per quanto di competenza e per le sole attività di categoria B e C, parere:

FAVOREVOLE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI
(con riferimento al DM 03/08/2015 e s.m.i.)

1. Visto l’utilizzo del coefficiente $\delta_{n7} = 0.9$ per il calcolo del carico di incendio specifico di progetto per i compartimenti della rimessa veicoli (edificio 4) e officina meccanica (edificio 3), gli addetti antincendio devono garantire la presenza continuativa nell’attività durante le 24 ore - Rif. Tabella S.2-8
2. I tratti di via di esodo di altezza inferiore a 2 m, in corrispondenza delle fosse di visita dell’officina (edificio 3) devono essere segnalati (Rif. punto 2 del paragrafo S.4.8.4)

Prima dell’esercizio dell’attività il responsabile legale dovrà far pervenire a questo Comando la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai fini della sicurezza antincendio, ai sensi dell’art. 4 del DPR 151/2011, completa dell’asseverazione e della documentazione tecnica in quest’ultima indicata.

La ricevuta di presentazione della SCIA, costituirà titolo autorizzatorio all’esercizio dell’attività ai soli fini antincendio.

L’istruttore tecnico

Lorenzo Minatti

(firma digitale ai sensi di legge)

Il responsabile della U.O.

Giulio Vannicelli Casoni

(firma digitale ai sensi di legge)