COMUNE DI CAMPI BISENZIO
(Città Metropolitana di Firenze)

# PROGETTO ESECUTIVO INERENTE I LAVORI DI RESTAURO DEL PALAZZO PRETORIO E LOCALI CONNESSI DA DESTINARE A UFFICI COMUNALI

*Responsabile unico del procedimento: Arch. Mario Berni*

*Progettista opere architettoniche ed impiantistiche: Arch. Leonardo Biagi*

*Collaboratore progettazione opere impiantistiche: Ing. Antonio Pagano*

| ELABORATO | OGGETTO | SCALA |
|---|---|---|
| I.7 | QUADRI ELETTRICI | |
| | | DATA: Dicembre 2021 |


Comune di Campi Bisenzio - 5° Settore " Servizi Tecnici / Valorizzazione del Territorio"
Via Pier Paolo Pasolini, 18 - 50013 - Campi Bisenzio (FI)
Tel. 055 8959223 - fax 055 8959228 - PEC: comune.campi-bisenzio@postacert.toscana.it


STUDIO TECNICO
Via Maragliano 33A Firenze

Progetto
Comune di Campi Bisenzio - Palazzo Pretorio

QUADRO CONTATORE

**N° Disegno**
-

Tensione di esercizio
400/230

Distribuzione
TT

P.I. secondo norma
CEI EN 60898

Norma posa cavi
CEI UNEL35024

Data: 09/10/2021
Pagina: 1/1




| Identificativo | Linea 1 |
|---|---|
| Descrizione | Generale |
| | - |
| | - |
| Fase della linea | L1L2L3N |
| Codice articolo 1 | FT3AC125 |
| Codice articolo 2 | G4A04AC125 |
| Corrente regolata di fase Ir (A) | 1 x In = 125,00 |
| I diff. (Δ) / Ris.diff. (s) | 0,3(A)/0(s) |
| Potenza totale | 67.250 kW |
| Potere di interruzione (kA) | 12,5 |
| Coeff.Utilizz./Contemp. Ku/Kc | 1/1 |
| Potenza effettiva | 67.500 kW |
| Corrente di impiego Ib (A) | 97,50 |
| Cos φ | 0,90 |
| Sezione di fase (mm²) | 50 |
| Sezione di neutro (mm²) | 25 |
| Sezione di PE (mm²) | 25 |
| Portata cavo di fase (A) | 134,00 |
| Lunghezza linea a valle (m) | 1,00 |
| c.d.t. effett. trasformatore (%) | 0,01 / 0,07 |
| Sezione cablaggio interno fase | 50 |
| Codice morsetti | 039670 |

STUDIO TECNICO
Via Maragliano 33A Firenze

**Progetto**
Comune di Campi Bisenzio - Palazzo Pretorio

**QUADRO GENERALE**

**N° Disegno**
-

**Tensione di esercizio**
400/230

**Distribuzione**
TT

**P.I. secondo norma**
CEI EN 60947-2

**Norma posa cavi**
CEI UNEL35024

Data: 09/10/2021
Pagina: 1/1




| Identificativo | Linea 1 | Linea 2 | Linea 3 | Linea 4 | Linea 5 | Linea 6 | Linea 7 | Linea 8 | Linea 9 | Linea 10 | Linea 11 | Linea 12 | Linea 13 | Linea 14 | Linea 15 | Linea 16 | Linea 17 | Linea 18 | Linea 19 | Linea 20 | Linea 21 | Linea 22 | Linea 23 | Linea 24 | Linea 25 | Linea 26 | Linea 27 | Linea 28 | Linea 29 | Linea 30 | Linea 31 | Linea 32 | Linea 33 | Linea 34 | Linea 35 | Linea 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Linea | - | - | Quadro | Quadro | CDZ | CDZ | Reception | Reception | Prese | Prese | Prese | Prese | Prese | Prese | Prese | Prese | Prese | Prese | Prese | Prese | Prese | Prese | Centrale | Linea | Illuminazione | Illuminazione | Illuminazione | Illuminazione | Illuminazione | Linea | Luci | Generale | Split | Split |
| | - | - | - | Quadro di | Quadro di | Unità | Unità | presse | presse | Uinet | 10/16A | 10/16A | 10/16A | Uinet | 10/16A | 10/16A | Uinet | 10/16A | Uinet | 10/16A | Uinet | radiatore | Uinet | 10/16A | antincendio | Forni | Reception | Reception | Reception | Reception | Reception | Reception | emergenza | Gym | 1-2-3 | 4-5-6 | 7-8-9-10 |
| | - | - | - | Quadro di | Quadro di | esterna | esterna | GF1 | GF1 | locale | 10/16A locale | locale | 10/16A locale | locale | 10/16A locale | 10/16A locale | locale | 10/16A locale | locale | 10/16A locale | locale | Telefoni | Telefoni | locale | Forni | A | 1 e 2 | 3 e 4 | 5 e | 6 | 7 | 8 | emergenza | 9 | - | - | - |
| Fase della linea | L1L2L3N | L1L2L3N | L1L2L3N | L1L2L3N | L1L2L3N | L1L2L3N | L1L2L3N | L1L2L3N | L1L2L3N | L1N | L1N | L2N | L2N | L3N | L3N | L1N | L1N | L2N | L2N | L3N | L1N | L2N | L3N | L1N | L2N | L3N | L3N | L3N | L3N | L1L2L3N | L2N | L1N | L1N | L1N | L1N |
| Codice articolo 1 | FT4AC25 | F10AA | 3 x FN40V10 | F4AMC32 | F4AMC20 | FN4AB32 | FN4AB32 | FN4AC16 | FN4AC16 | FN4AC16 | FN4AC16 | FN4AC16 | FN4AC16 | FN4AC16 | FN4AC16 | FN4AC16 | FN4AC16 | FN4AC16 | GN4BC04C10 | GN4BC04C16 | GN4BC04C16 | GN4BC04C16 | GN4BC04C16 | GN4BC04C16 | GN4BC04C10 | GN4BC04C16 | GN4BC04C10 | GN4BC04C10 | GN4BC04C10 | GN4BC04C10 | FN4AC25 | GC8K04AC10 | GC8K04AC10 | FA4BC10 | FA4BC10 | FA4BC10 |
| Codice articolo 2 | | | F31SN | G4A04C32 | G4A04C32 | G4A04A32 | G4A04C32 | G4A04C32 | G4A04C32 | G4A04C32 | G4A04C32 | G4A04C32 | G2A04C32 | G2A04C32 | G2A04C32 | G2A04C32 | G2A04C32 | G2A04C32 | G2A04C32 | G2A04C32 | G2A04C32 | G2A04C32 | G2A04C32 | G2A04C32 | G4A04C32 | | | | | | | | | | | | |
| Corrente regolata di fase Ir (A) | 1 x In = 125,00 | 1 x In = 0,00 | 1 x In = 0,00 | 1 x In = 32,00 | 1 x In = 32,00 | 1 x In = 32,00 | 1 x In = 32,00 | 1 x In = 16,00 | 1 x In = 16,00 | 1 x In = 16,00 | 1 x In = 16,00 | 1 x In = 16,00 | 1 x In = 16,00 | 1 x In = 16,00 | 1 x In = 16,00 | 1 x In = 16,00 | 1 x In = 16,00 | 1 x In = 16,00 | 1 x In = 16,00 | 1 x In = 16,00 | 1 x In = 16,00 | 1 x In = 16,00 | 1 x In = 10,00 | 1 x In = 16,00 | 1 x In = 10,00 | 1 x In = 10,00 | 1 x In = 10,00 | 1 x In = 10,00 | 1 x In = 10,00 | 1 x In = 10,00 | 1 x In = 10,00 | 1 x In = 10,00 | 1 x In = 10,00 | 1 x In = 10,00 | 1 x In = 10,00 |
| I diff. (Δ) / Ris.diff. (s) | 0,3(A)/0(s) | 0,03(A)/0(s) | 0,03(A)/0(s) | 0,03