

COMUNE DI CAMPI BISENZIO
Settore 4 "Programmazione e Gestione
del Territorio
Pec:comune.campi-
bisenzio@postacert.toscana.it

DIS/CNO/ZO-FI-PO/UOR-POS

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

Oggetto: Indizione e convocazione conferenza dei servizi (ex art. 14, c. 2, L. 241/90 e smi) in forma simultanea con modalità sincrona (ex art. 14 ter L. 241/90 e smi) propedeutica all'approvazione del progetto definitivo con contestuale variante ai sensi dell'art. 34 della L.R. 65/2014 e dell'art. 19 D.P.R. 327/2001. Progetto definitivo per la "Realizzazione del collegamento stradale denominato "Circonvallazione di Campi Bisenzio: Prolungamento della Circonvallazione Sud da Via Barberinese alla nuova rotatoria di Capalle". CUP C81B14000270006

In riferimento alla Vostra del 24/02/2021 prot. E-DIS 24/02/2021-0154361, con la presente vi comunichiamo la nostra impossibilità a partecipare alla Conferenza dei Servizi indetta per il giorno 16/03/2021. Facciamo presente che l'intervento previsto andrà a ricadere su porzioni della nostra rete di distribuzione presenti nell'area. La scrivente Società esprime parere favorevole alla realizzazione del progetto, a condizione che la fase di progettazione esecutiva tenga conto delle opere necessarie alla risoluzione delle interferenze con gli impianti esistenti. Si precisa che nell'area in questione sono presenti linee elettriche aeree e interrato di media tensione a15kV e di bassa tensione aeree e interrato a 400V, la cui indicazione di massima è descritta nella planimetria allegata. Resta inteso che eventuali temporanee messe fuori servizio o spostamenti dei nostri impianti presenti dovranno essere formalmente richiesti con congruo anticipo e che i relativi oneri saranno a carico del soggetto richiedente.

È altresì al riguardo necessario ricordarVi che l'art. 130 del R.D.L. 11/12/33, n. 1775 vieta a chiunque di "manovrare o alterare" le condutture elettriche e che il solo fatto di urtare, manomettere o spostare un cavo elettrico in tensione può causare infortuni gravi o mortali, la cui responsabilità ricade esclusivamente su chi ha dato corso a quanto sopra.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti (Sig. Alinari Francesco - tel. 3292283266), porgiamo cordiali saluti

ROBERTO GELLI

Il Responsabile

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Italia S.p.A. e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.

