

Spett. le  
Comune di Campi Bisenzio  
Piazza Dante, 36  
50013, Campi Bisenzio (FI)  
PEC: [comune.campi-bisenzio@postacert.toscana.it](mailto:comune.campi-bisenzio@postacert.toscana.it)

**OGGETTO:** Indizione e convocazione conferenza dei servizi (ex art. 14, c. 2, L. 241/90 e smi) in forma simultanea con modalità sincrona (ex art. 14 ter L. 241/90 e smi) propedeutica all'approvazione del progetto definitivo con contestuale variante ai sensi dell'art. 34 della L.R. 65/2014 e dell'art. 19 D.P.R. 327/2001. Progetto definitivo per la "Realizzazione del collegamento stradale denominato "Circonvallazione di Campi Bisenzio: Prolungamento della Circonvallazione Sud da Via Barberinese alla nuova rotonda di Capalle".

Con riferimento alla vostra comunicazione ricevuta in data 24/02/2021 relativa all'oggetto, Vi comunichiamo che, secondo gli elaborati e relazioni consultati, in corrispondenza delle aree di intervento da voi indicate, è presente la ns. linea aerea a 132 kV: "S. Cresci – S. Giorgio a Colonica" n° 453 (ns. campata 7-8) interferente con il "Tratto 3" del collegamento stradale indicato in oggetto.

Ogni elemento dell' opera in progetto, interferente con il suddetto elettrodotto dovrà essere compatibile con quanto previsto nel D.M. 449 del 21 marzo 1988 [in S.O. alla G.U. n° 79 del 5.4.1988] e successive modifiche ed integrazioni, recante norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne.

Vogliamo, infine, segnalare che i nostri conduttori sono da ritenersi costantemente alimentati alla tensione di 132.000 Volt e che l'avvicinarsi ad essi a distanze inferiori a quelle previste dalle vigenti disposizioni di legge (art. 83 e 117 del DLgs. n° 81 del 09.04.2008) ed alle norme CEI EN 50110 e CEI 11-27, sia pure tramite l'impiego di attrezzi, materiali e mezzi mobili (con particolare riguardo all'utilizzo di gru), costituisce pericolo mortale.

Per quanto sopra, nulla osta alla realizzazione delle opere.

La presente non ha carattere autorizzativo.

Lo scrivente ufficio, Unità Impianti Firenze, sig. Roberto Casini tel. 328.0513340 (e-mail: [roberto.casini@terna.it](mailto:roberto.casini@terna.it)), competente della gestione dell'elettrodotto sopra citato, è a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

Eventuali comunicazioni scritte dovranno essere indirizzate a:

Terna Rete Italia S.p.A. Direzione Territoriale Nord Est - Area Operativa Trasmissione Firenze, via dei Della Robbia, 41/5R – 50132 FIRENZE.

Distinti saluti.

**Unità Impianti Firenze  
Il Responsabile  
(A. Sciorpes)**

DTNE/UIFI – SM/rc