

SCHEDA N. 1

DESCRIZIONE DELLA COPERTURA E DEL CONTESTO

Proprietario:

Indirizzo:

Destinazione d'uso:

Coordinate geografiche:

Data di compilazione:

Copertura:

Lastre ondulate piane altro: _____

Falde n° _____ Estensione (mq) _____

Anno di posa _____ certo presunto Altezza (m) _____ minima _____ massima

		Punti per singola voce	Punteggio assegnato
A <input type="checkbox"/> Rivestimenti o trattamenti superficiali	presenti	-1	
	non presenti	0	
B1 <input type="checkbox"/> Struttura di sostegno senza solaio sottostante <i>(la presenza di attività pesanti o impianti, come un carro ponte, va considerata peggiorativa)</i>	con travi di ferro o cemento	2	
	con travetti di legno	3	
	se rovinata	6	
B2 <input type="checkbox"/> Solaio sottostante	senza soluzioni di continuità	0	
	con aperture	1	
C <input type="checkbox"/> Controsoffitto	assenza	2	
	chiude ermeticamente	0	
	presenza di soluzioni di continuità	1	
D <input type="checkbox"/> Accessibilità	non accessibile	0	
	accessibile	2	
E <input type="checkbox"/> Necessità di accesso <i>(tubazioni, antenne, camini, etc.)</i>	NO	0	
	SI	2	

Schema tipologia copertura

Terrazze, balconi finestre:

		Punti per singola voce
F <input type="checkbox"/> Esistono nell'edificio o in quelli adiacenti aperture con affaccio sulla copertura?	non presenti	0
	presenti	1

Posizione delle aperture:

G <input type="checkbox"/> Adiacenza con aree ad alta densità abitativa e di uso pubblico (aree scolastiche, luoghi di cura, di culto, aree sportive e zone residenziali)	non presenti	0
	presenti	1

Stato di conservazione generale della copertura:

H <input type="checkbox"/> Lastre <input type="checkbox"/> rotture visibili <input type="checkbox"/> sostituzioni visibili	superficie danneggiata < 10%	1
	superficie danneggiata tra > 10 e 50%	2
	superficie danneggiata > 50%	4


Cause del danneggiamento:

- interventi manutentivi vetustà del materiale atti vandalici
 eventi atmosferici eccezionali altro _____

I1 **Edificio abbandonato** (assegnare 1 p.to per anno fino al max di 5 p.ti)

I2 <input type="checkbox"/> Edificio in uso	artigianale, industriale, commerciale	3
	Residenziale	4
	pubblico o aperto al pubblico	5

L <input type="checkbox"/> Materiale incombustibile sottostante alla copertura	assenza	0
	presenza con certificato anti incendio	3
	presenza senza certificato anti incendio	6



M Ubicazione in zone sismiche (DGRT n. 421/2014, Allegato 1)

Zona 4	0	
Zona 3	2	
Zona 2	4	
Zona 1	6	
DESCRIZIONE DELLA COPERTURA E DEL CONTESTO	Somma <input type="checkbox"/> A - M	Totale

Note

SCHEMA N. 2
STATO DI CONSERVAZIONE DELLE LASTRE

Lato Nord Lato Sud Lato Est Lato Ovest

Nota bene: Quando lo stato della copertura non è uniforme compilare una scheda per ogni lato

N°	Parametro	Osservazioni	Punti per singola voce	Punteggio assegnato
N <input type="checkbox"/>	Compattezza del materiale <i>(se non risulta possibile raggiungere la copertura, si attribuisce il valore 2)</i>	con una pinza gli angoli o i bordi delle lastre si rompono in modo netto emettendo un suono secco	1	
		con una pinza gli angoli o i bordi delle lastre tendono a piegarsi o a sfaldarsi	3	
O <input type="checkbox"/>	Affioramento di fibre <i>(se non risulta possibile l'osservazione da vicino, si attribuisce il valore 3)</i>	con una lente di ingrandimento si osservano fasci di fibre inglobati nella matrice cementizia	1	
		con una lente di ingrandimento si osservano fasci di fibre parzialmente inglobati nella matrice cementizia	3	
		i fasci di fibre che si osservano con una lente di ingrandimento sono facilmente asportabili con pinzette	9	
P <input type="checkbox"/>	Sfaldamenti, crepe, rotture	assenti	1	
		poco frequenti (<i>massimo il 10% della superficie totale</i>)	2	
		numerose	3	
Q <input type="checkbox"/>	Materiale friabile o	assente	1	

	polverulento in grondaia	scarso	2	
		consistente	3	
R <input type="checkbox"/>	Stalattiti	assenti	1	
		di piccolissime dimensioni	2	
		di dimensioni consistenti	3	
Giudizio dello stato di conservazione della copertura			Somma <input type="checkbox"/> N - R	

Scheda compilata da:

n° foto allegate: